



LEGENDA:

- 1

PONORNÉ ČERPADLO  
PRIETOK Qmax= 75 l/min, TLAK max 10bar  
NAPATIE 1x230V, VÝKON MOTORA 1,4 kW, VÝTLAK max 75m
- 2

GULOVÝ KOHÚT - DN 50
- 3

FILTER DN 50
- 4

SPÄTNÁ KLAPKA DN 50
- 5

OCELOVÉ POTRUBIE DN 50
- 6

TLAKOVÁ NÁDRŽ - OBSAH 150 l,
- 7

TLAKOVÝ SPINAČ, LMD
- 8

VODOMER DN 25
- 9

POKLOP LIATINOVÝ, priemer 600 mm
- 10

TLAKOMER Ø160 , LMD
- 11

ZAVZDUŠŇOVACIE OCELOVÉ POTRUBIE DN 25
- 12

VSTUPNÝ REBRÍK
- 13

GULOVÝ KOHÚT - DN 25

POZNÁMKA:

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou príslušnej profesie.

±0,000 = 493 m n.m.  
Súradnicový systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

HLAVNÝ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 <i>Ing. Statečný Miroslav</i> <b>Vteln 503, 038 35 Vteln</b> <b>mobil: +421 940 702 809</b>
Ing. Miroslav Statečný	Ing. Miroslav Statečný	Ing. Miroslav Statečný	
INVESTOR OcÚ Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom			
PROFESIA ZDRAVOTECHNIKA			
VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA SO.04 Vodovodná prípojka k.ú. Kláštor pod Znievom, č.p. 322/4			FORMÁT 2x A4
STUDŇA			DÁTUM 04/2016
			STUPEŇ D.S.P.
			Č. ZAKÁZKY 201604
			MIERKA Č. VÝKRESU D.2.3